中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307727811

认证委托人名称及地址

透明电力科技有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号（正泰乐清物联网传感器产业园2号楼4层417室）

生产者名称及地址

透明电力科技有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号（正泰乐清物联网传感器产业园2号楼4层417室）

生产企业名称及地址

透明电力科技有限公司

浙江省温州市乐清市北白象镇小方村

产品名称和系列、型号、规格

物联网断路器

IOTM2LR-250S、IOTM2LR-250M、IOTM2LR-250H、IOTM2LR-125S、IOTM2LR-125M、IOTM2LR-125H；具体参数详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024年11月25日　　**有效期至：**2029年11月24日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307727811

IOTM2LR-250S、IOTM2LR-250M、IOTM2LR-250H、IOTM2LR-125S、IOTM2LR-125M、IOTM2LR-125H；

Ue：AC380V/400V/415V；

Ui：1000V；

Uimp：12kV；

In：125A（Ir：50A~125A 可调）、250A（Ir：100A~250A 可调）；

剩余电流脱扣器类型：电子式；

过电流脱扣器类型：电子式；

额定剩余动作类型：AC 型；

IΔm：25%Icu；

IΔn：30mA（仅非延时）/50mA/75mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA（非延时型、延时型）分级可调；

S 型：Ics：35kA；Icu：50kA；

M 型：Ics：50kA；Icu：65kA；

H 型：Ics：70kA；Icu：100kA；

Icw：10kA/1s；

选择性类别：B 类；

极数：3P+N（三个保护极，N 极常通，不适用于隔离用）；4P（三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用）；

30mA 产品不具备重合闸功能，自动重合闸时间：20s~60s；

控制方式：远程合分、手动合分；控制信号：通信协议（RS485、4G 控制）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

http://www.cqc.com.cn 北京市丰台区南四环西路188号九区5号楼 100070 电话：+86 10 83886666