中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307736702

认证委托人名称及地址

透明电力科技有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号（正泰乐清物联网传感器产业园2号楼4层417室）

生产者名称及地址

透明电力科技有限公司

浙江省温州市乐清市柳市镇长东路1号（正泰乐清物联网传感器产业园2号楼4层417室）

生产企业名称及地址

透明电力科技有限公司

浙江省温州市乐清市北白象镇小方村

产品名称和系列、型号、规格

物联网断路器

IOTM2LR-800S、IOTM2LR-800M、IOTM2LR-800H、IOTM2LR-630S、IOTM2LR-630M、IOTM2LR-630H、IOTM2LR-400S、IOTM2LR-400M、IOTM2LR-400H；具体参数和型号解释详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.2-2020

上述产品符合《强制性产品认证实施规则　低压电器　低压元器件》（CNCA-C03-02:2024）的要求，特发此证。

发证日期：2024年12月11日　　**有效期至：**2029年12月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307736702

IOTM2LR-800S、IOTM2LR-800M、IOTM2LR-800H、IOTM2LR-630S、IOTM2LR-630M、IOTM2LR-630H、IOTM2LR-400S、IOTM2LR-400M、IOTM2LR-400H；Ue：AC380V/400V/415V；

Ui：1000V；

Uimp：12kV；

In：800A(Ir：320A~800A 连续可调)；630A(Ir：250A~630A 连续可调)；400A(Ir：160A~400A 连续可调)；

过电流脱扣器类型：电子式；

S 型：Ics：35kA；Icu：50kA；M 型：Ics：50kA；Icu：70kA；H 型：Ics：70kA；Icu：100kA；Icw：10kA/1s；

I△n：30mA（仅非延时）/50mA/75mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA(非延时型、延时型)分级可调；

剩余电流脱扣器的类型：电子式；

额定剩余动作类型：AC 型；I△m：25%Icu；

选择性类别：B 类；

30mA 产品不具备重合闸功能，自动重合闸时间：20s~60s；

极数：3P+N（带三个保护极，N 极不可开闭，不适用于隔离用）；4P（带三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用）；

控制方式：远程合分、手动合分；控制信号：通信协议（WIFI、LAN 控制）

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司

中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010307736702

型号解释：

IOT	M	2	L	R	-	□	□	/	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)		(8)

（1）企业代号
（2）塑料外壳式断路器
（3）设计序号
（4）带剩余电流保护
（5）特征代号（带有自动重合闸功能）
（6）额定电流（A）：400、630、800
（7）分断级别：带“S”表示普通型，带“M”表示标准型，带“H”表示高分断型
（8）极数：3N 表示 3P+N、4 表示 4P

本页为证书附页，应与证书主页同时使用。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司