产品认证证书

证书编号：CQC24012454959

发证日期：2024 年 12 月 11 日
有效期至：长期有效

委托人名称及注册地址	透明电力科技有限公司 浙江省温州市乐清市柳市镇长东路 1 号（正泰乐清物联网传感器产业园 2 号楼 4 层 417 室）
制造商名称及注册地址	透明电力科技有限公司 浙江省温州市乐清市柳市镇长东路 1 号（正泰乐清物联网传感器产业园 2 号楼 4 层 417 室）
生产企业名称及生产地址	透明电力科技有限公司 浙江省温州市乐清市北白象镇小方村
产品名称和系列、规格、型号	物联网断路器 IOTM2LR-800S、IOTM2LR-800M、IOTM2LR-800H、IOTM2LR-630S、IOTM2LR-630M、IOTM2LR-630H、IOTM2LR-400S、IOTM2LR-400M、IOTM2LR-400H；具体参数和型号解释详见附页
产品标准和技术要求	CQC1148-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-382301-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司 1101061026946

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC24012454959　　第 1 页 /共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

IOTM2LR-800S、IOTM2LR-800M、IOTM2LR-800H、IOTM2LR-630S、IOTM2LR-630M、IOTM2LR-630H、IOTM2LR-400S、IOTM2LR-400M、IOTM2LR-400H；Ue：AC380V/400V/415V；
Ui：1000V；
Uimp：12kV；
In：800A(Ir：320A~800A 连续可调)；630A(Ir：250A~630A 连续可调)；400A(Ir：160A~400A 连续可调)；
过电流脱扣器类型：电子式；
S 型：Ics：35kA；Icu：50kA；M 型：Ics：50kA；Icu：70kA；H 型：Ics：70kA；Icu：100kA；Icw：10kA/1s；
I△n：30mA（仅非延时）/50mA/75mA/100mA/200mA/300mA/500mA/800mA/1000mA(非延时型、延时型)分级可调；
剩余电流脱扣器的类型：电子式；
额定剩余动作类型：AC 型；I△m：25%Icu；
选择性类别：B 类；
30mA 产品不具备重合闸功能，自动重合闸时间：20s~60s；
极数：3P+N（带三个保护极，N 极不可开闭，不适用于隔离用）；4P（带三个保护极，N 极可开闭，适用于隔离用）；
控制方式：远程合分、手动合分；控制信号：通信协议（WIFI、LAN 控制）

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

证书编号：CQC24012454959　　第 2 页 /共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页　　纸号：

型号解释：

IOT	M	2	L	R	-	□	□	/	□
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)		(8)

（1）企业代号
（2）塑料外壳式断路器
（3）设计序号
（4）带剩余电流保护
（5）特征代号（带有自动重合闸功能）
（6）额定电流（A）：400、630、800
（7）分断级别：带“S”表示普通型，带“M”表示标准型，带“H”表示高分断型
（8）极数：3N 表示 3P+N、4 表示 4P

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn