产品认证证书

证书编号：CQC21012285532

发证日期：2024 年 06 月 25 日
有效期至：长期有效

委托人名称及注册地址	透明电力科技有限公司 浙江省温州市乐清市柳市镇长东路 1 号（正泰乐清物联网传感器产业园 2 号楼 4 层 417 室）
制造商名称及注册地址	透明电力科技有限公司 浙江省温州市乐清市柳市镇长东路 1 号（正泰乐清物联网传感器产业园 2 号楼 4 层 417 室）
生产企业名称及生产地址	透明电力科技有限公司 浙江省温州市乐清市北白象镇小方村
产品名称和系列、规格、型号	物联网漏电断路器 IOTB2-L; Uimp:4kV; Ui:500V; Ue:AC230V(2P),AC400V(4P); In:6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A; C 型,D 型; Icn=Ics:6000A; IΔn:30mA/AC 型;电子式; IΔm=2000A; 2P(带一个保护极,N 极可开闭,适用于隔离用),4P(带三个保护极,N 极可开闭,适用于隔离用); 控制方式:远程全自动控制方式;控制信号:通信协议(RS485 控制,4G 控制)
产品标准和技术要求	CQC1149-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-382301-2020 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2021 年 02 月 03 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司 1101061026946

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn